



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 验 报 告

报告编号：21-0684

委托单位 上海惟嘉经贸有限公司

产品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板

检验类别 委托检验

签发日期 2021-11-05



国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

南京林业大学木材及其制品测试中心

地址：江苏省南京市玄武区龙蟠路 159 号 南京林业大学内
电话：025-85427522/85485181 传真：025-85427522 邮编：210037

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）


检 验 报 告

报告编号：21-0684

第 1 页 共 2 页

委托单位	上海惟嘉经贸有限公司	联系方式	
生产单位	FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 爱格集团		
送样单位	上海惟嘉经贸有限公司	检验类别	委托检验
产品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商 标	EGGER 爱格
产品规格	mm: 2800×2070×18	产品类型	双饰面、刨花板基材 (型号: U702/ST9)
产品等级	ENF 级	生产日期	_____
抽样地点	_____	树 种	_____
抽样单编号	_____	抽 样 日 期	_____
	受 检 批 数 量	_____	抽 取 样 本 数 量
样品状态	完好	抽 取 样 本 到 样 日 期	_____
样品数量	mm: 500×500×18	委 托 样 品 收 到 日 期	2021-09-30
	2 块		
检验项目	甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)		
检验依据	GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
检验日期	2021 年 09 月 30 日至 2021 年 11 月 05 日		
检验结论	送检的浸渍胶膜纸饰面刨花板样品经检验： 甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法) 按 GB/T 17657-2013 标准中 4.60 进行测试， 测试结果达到 GB/T 39600-2021 标准中 ENF 级的要求。 详见本报告检验结果汇总。		
	 (盖章) 南京 签发日期: 2021-11-05		
备 注	本报告仅对送检样品负责。 送检样品的生产单位、产品等级、产品商标信息均由委托单位提供。 委托单位声明：甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法) 按 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中 ENF 级进行判定。GB/T 39600-2021 标准不在本检测中心认可的检测能力范围，该标准中甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法) 引用的试验方法 GB/T 17657-2013 中 4.60 在本检测中心认可的检测能力范围。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检验报告

报告编号：21-0684

第2页 共2页

检验结果汇总					
序号	检验项目	单位	标准规定值	检验值	单项结论
1	甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)	mg/m ³	E _{NF} 级, ≤0.025	0.020	符合
以下空白					
附注	_____				

